

ANEXO 3					
REPORTE DE NIVEL DE RIESGO DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCIÓN					
 <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS <i>Por sus San Luis diferentes</i></p>	ÓRGANO EJECUTANTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS				
	DATOS DEL SOLICITANTE				
	CONDUCTOR / ADMINISTRADOR ()		REPRESENTANTE LEGAL ()		PROPIETARIO ()
	RAZÓN SOCIAL:			RUC:	
	NOMBRES Y APELLIDOS:			TELÉFONOS:	
	DNI / C.E. N°:				
	DATOS DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCIÓN				
	ACTIVIDAD O GIRO:				
	DIRECCIÓN / UBICACIÓN:				
	LOCALIDAD:	DISTRITO:	PROVINCIA:	DEPARTAMENTO:	
CLASIFICACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCIÓN					
FUNCIÓN	Marcar con una (X)	Riesgo de Incendio	Riesgo de Colapso		
1. SALUD					
1.1 Primer Nivel de atención sin camas de internamiento		BAJO	BAJO		
Categoría I-1: Puesto o posta de salud, consultorio de profesional de la salud (no médico).					
Categoría I-2: Puesto o posta de salud, consultorio médico.					
1.2 Primer Nivel de atención sin camas de internamiento		MEDIO	BAJO		
Categoría I-3: Centro de salud, centro médico, centro médico especializado, policlínico.					
1.3 Primer Nivel de atención		ALTO	MEDIO		
Categoría I-4: Centro de salud o centro médico con camas de internamiento, tiene usuarios no autosuficientes					
1.4 Segundo Nivel de Atención		MUY ALTO	MUY ALTO		
Tiene usuarios no autosuficientes o cuenta con camas de internamiento					
Categoría II: Hospitales y clínicas de atención general					
1.5 Tercer Nivel de Atención		MUY ALTO	MUY ALTO		
Tiene usuarios no autosuficientes o cuenta con camas de internamiento					
Categoría III: Hospitales y clínicas de atención especializada, instituto especializado.					
2. ENCUENTRO					
2.1 Edificación con carga de ocupantes hasta 50 personas.		MEDIO	BAJO		
2.2 Edificación con carga de ocupantes mayor a 50 personas.		ALTO	MEDIO		
2.3 La actividad de encuentro se realiza en el sótano.		MUY ALTO	ALTO		
2.4 Edificación donde se desarrollan los siguientes usos: discotecas, casinos, tragamonedas, teatros, cines, salas de concierto, anfiteatros, auditorios, centros de convenciones, clubes, estadios, plazas de toros, coliseos, hipódromos, velódromos, autodromos, polideportivos, parques de diversión, zoológicos y templos.		MUY ALTO	ALTO		
3. HOSPEDAJE					
3.1 Establecimientos de Hospedaje de o hasta 3 estrellas y hasta 4 pisos, ecolodge, albergue o establecimiento ubicado en cualquiera de los cuatro (4) pisos, sin sótano.		MEDIO	BAJO		
3.2 Establecimientos de Hospedaje de o hasta 3 estrellas y hasta 4 pisos, ecolodge, albergue o establecimiento ubicado en cualquiera de los cuatro (4) pisos, con sótano.		ALTO	MEDIO		
3.3 Hospedaje con más de cuatro (4) pisos, o establecimiento ubicado en piso superior al cuarto.		MUY ALTO	ALTO		
3.4 Para todo tipo de hospedaje que cuenta con sótano de estacionamiento con área mayor a 500m ² o 250m ² de depósitos o servicios generales.		MUY ALTO	ALTO		
4. EDUCACIÓN					
4.1 Centros de educación inicial, primaria y secundaria, para personas con discapacidad: hasta tres (3) pisos.		ALTO	MEDIO		
4.2 Toda edificación educativa mayor a (3) pisos.		MUY ALTO	ALTO		
4.3 Centro de Educación Superior: Universidades, Institutos, Centros y Escuelas Superiores.		MUY ALTO	ALTO		
4.4 Toda edificación remodelada o acondicionada para uso educativo.		MUY ALTO	ALTO		
5. INDUSTRIAL					
5.1. Taller Artesanal, donde se transforman manualmente o con ayuda de herramientas manuales, materiales o sustancias en nuevos productos. El establecimiento puede incluir un área destinada a comercialización.		MEDIO	BAJO		
5.2. Industria en General.		MUY ALTO	ALTO		
5.3. Fábricas de productos explosivos o materiales relacionados. Talleres o Fábricas de productos pirotécnicos.		MUY ALTO	ALTO		
6. OFICINAS ADMINISTRATIVAS					
6.1. Edificación hasta cuatro (4) pisos y/o planta techada por piso igual o menor a 560m ² .		MEDIO	BAJO		
6.2. Edificación con conformidad de obra de una antigüedad no mayor a (5) años donde se desarrolla la actividad o giro correspondiente al diseño o habiéndose realizado remodelaciones, ampliaciones o cambios de giro, se cuenta con conformidades de obras correspondientes.					
6.3. Establecimiento ubicado en cualquier piso de edificaciones cuyas áreas e instalaciones de uso común cuentan con Certificado de ITSE vigente.					
6.4. Establecimiento ubicado en cualquier piso de edificaciones cuyas áreas e instalaciones de uso común no cuentan con Certificado de ITSE vigente.		ALTO	MEDIO		
6.5. Edificación con cualquier número de pisos con planta techada por piso mayor a 560m ² .		MUY ALTO	ALTO		
7. COMERCIO					
7.1. Edificación hasta tres (3) pisos y/o área techada total hasta 750m ² .		MEDIO	BAJO		
7.2. Módulos, stands o puestos, cuyo mercado de abastos, galería comercial o centro comercial cuenten con una licencia de funcionamiento en forma corporativa.					
7.3. Edificación mayor a tres (3) pisos y/o área techada total mayor a 750m ² .		ALTO	MEDIO		
7.4. Áreas e instalaciones de uso común de las edificaciones de uso mixto, mercados de abastos, galerías comerciales y centros comerciales.		MUY ALTO	ALTO		
7.5. Mercado minorista, mercado mayorista, supermercados, tiendas por departamentos, complejo comercial, centros comerciales y galerías comerciales.		MUY ALTO	ALTO		
7.6. Comercialización de productos explosivos, pirotécnicos y relacionados.		MUY ALTO	ALTO		
8. ALMACÉN					
8.1. Almacén o estacionamiento no techado: puede incluir áreas administrativas y de servicios techadas.		ALTO	MEDIO		
8.2. Almacén o estacionamiento techado.		MUY ALTO	ALTO		
8.3. Almacén de productos explosivos, pirotécnicos y relacionados.		MUY ALTO	ALTO		

FACTORES ADICIONALES QUE CONTRIBUYEN AL INCREMENTO DEL NIVEL DE RIESGO PARA TODAS LAS FUNCIONES			
En el caso la edificación o el establecimiento clasificado con nivel de riesgo bajo o medio según lo establecido anteriormente, presente los siguientes factores adicionales, el nivel de riesgo se incrementa según lo siguiente:			
A. El establecimiento cuenta con tanque de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y/o líquido combustible y sus derivados en cantidades superiores a 0.45m3 (118.18gl) y 1m3 (264.17gl), respectivamente.		ALTO	MEDIO
B. El establecimiento usa caldero.		ALTO	MEDIO
Resultado de la Clasificación del Nivel de Riesgo: Con la información proporcionada por el solicitante y según la Matriz de Riesgos, se determina que el Establecimiento Objeto de Inspección tiene un nivel de riesgo:		BAJO	
Resultado de la Clasificación del Nivel de Riesgo: Con la información proporcionada por el solicitante y según la Matriz de Riesgos, se determina que el Establecimiento Objeto de Inspección tiene un nivel de riesgo:		MEDIO	
Resultado de la Clasificación del Nivel de Riesgo: Con la información proporcionada por el solicitante y según la Matriz de Riesgos, se determina que el Establecimiento Objeto de Inspección tiene un nivel de riesgo:		ALTO	
Resultado de la Clasificación del Nivel de Riesgo: Con la información proporcionada por el solicitante y según la Matriz de Riesgos, se determina que el Establecimiento Objeto de Inspección tiene un nivel de riesgo:		MUY ALTO	
Persona Autorizada por el Gobierno Local		Cargo de Recepción	
Sello y Firma	Firma		
Nombre:	Nombre:		
Cargo:	DNI / C.E.:		
Fecha y hora:	Fecha y hora:		